

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)228-53-71 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский

(наименование органа государственного надзора)

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 40, тел. (34377) 2-23-76, E-mail: tond-Beloyarka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 109/1/57

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Юсупова Э.Ш. ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, № 109

Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа ГПН)

от « 25 » апреля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 07 » мая 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 05 » июня 2019 г.
проведена проверка

старший инспектор ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Столяров С.А.

(полжность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, подписавшего (авт) проверку)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9», 624045, Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. Школьная, 19

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с директором МБОУ «Камышевская СОШ № 9» Ершовой Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.05.2020	
2	На существующее здание и помещения не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	ст. 83, 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.05.2020	
3	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопо-	п. 61 Правил противопожарного режима в	01.05.2020	

	жарной защиты объекта, установленные на втором этаже здания.	РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390		
4	Допускается изменение функционального назначения путем размещения музея в коридоре первого этажа тёплого пристроя (по плану БТИ помещение № 42 - коридор).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 80 п. 3; пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.05.2020	
5	Помещения различного функционального назначения – музей (по плану БТИ помещение № 42 – коридор 1-го этажа тёплого пристроя) и коридор на 1-ом этаже основного строения (по плану БТИ помещение № 41) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 88 п.1	01.05.2020	
6	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов на первом этаже (по плану БТИ помещение № 41 - коридор) не соответствует требованиям ПБ, отсутствует огнезащитная обработка транзитных воздуховодов.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.19; СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" п. 6.62	01.05.2020	
7	Дверь кабинета трудов (по плану БТИ помещение № 36), книгохранилища (по плану БТИ помещение № 63) является не противопожарной	ст. 59 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4	01.05.2020	
8	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на двери кабинета трудов (по плану БТИ помещение № 36), книгохранилища (по плану БТИ помещение № 63) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.05.2020	
9.	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала (по плану БТИ помещение № 15) в свету менее 1,9 м	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.05.2020	
10.	Планы эвакуации, размещенные в здании не соответствуют требованиям ГОСТ.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества,
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво,
ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО
Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Столяров С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«05» июня 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «Камышевская СОШ № 9» Ершова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » июня 2019 г.

